



УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. начальника отдела контроля и учета
 энергопотребления по ЮВАО
 Службы контроля и учета энергопотребления
 Управления по коммерческому учету
 и контролю энергоресурсов Филиала № 11
 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК"
 Соколов А.С.

АКТ № 633 от 05.12.20 - УУТЭ
 периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)
 у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) потребителя (далее - УУТЭ): УК "Муниципальные коммунальные услуги"
 По адресу: 1-й Саратовский пр-д., д.5., к.3 ТП № 20-02-0214/067

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствие / не соответствует
 На основании изложенного УУТЭ допускается (но не допускается) в эксплуатацию с 04 2023 г. по 18 2024 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки	№ пломбы	Срок очередной проверки
ВИС.Т	6438	Q = 3718,39	ИВБ	24058	18.04.2024
ГПР-80	1632	G1 = 145,59	Подающ. тр-д	24058	18.04.2024
ГПР-80	1475	G2 = 146,67	Обратный тр-д	24059	18.04.2024
КТПР-05	1226/A	Тр = 112,5473	Под./обр. тр-ды	24058	18.04.2024
ВТWi-15	7 482 270	Vпод = 31,2	Подпиточный тр-д	24078	18.04.2024

Представитель энергоснабжающей организации:
 Инспектор отдела КиУЭ по ЮВАО СККиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала № 11 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК"
 [Подпись]

Ответственный представитель потребителя:
 [Подпись]
 Ответственный представитель Филиала № 3 ПАО "МОЭК":
 Инженер по КИПА 2 кат. Мухарьямов Р.С.

