

АКТ № 334-12/06-23 -УУГВ от 27.06.23 г.

проверки узла учета горячей воды у потребителя
(периодическая / внеплановая)

Произведена проверка приборов узла учета горячей воды потребителя (далее - УУГВ):
ЗАО "ЭК ТСЖ" ЦТП/ИТП № 07-09-007

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: г. Москва, Симферопольский б-р д.29 к.8 Жилой фонд

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие ГВС

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУГВ допускается в дальнейшую эксплуатацию

по системе **ГВС**

«27» 06 2023 г по «07» апреля 2024 года в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и Наличие пломбы	№ пломбы	Срок очередной проверки
1	2	3	4		5
АТ-Т-4	614940		ГВС		25.05.2024
АТ-М-У	614940	Q(Гкал) = 241,256	Подающий т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	25.05.2024
АТ-М-И	614961	V1(м3) = 16306,56	Обратный т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	25.05.2024
ТСП-К	19-1000444-1	V2(м3) = 13787,28	Подающий т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	07.04.2024
ТСП-К	19-1000444-2	Tнар(ч) = 2759,41	Обратный т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	07.04.2024

Архив показаний за предыдущий период: снят не снят

Возможно определить период неисправности УУГВ по показаниям архива: да нет

Период неисправности согласно снятому архиву с « » по « »

Схема учета горячей воды у потребителя.



Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:

Инспектор ОКИУЭ по ЮАО
Филиал №11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК» Карпов В. Г.

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись _____

Ответственный представитель потребителя:

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Ведущий эксперт по ЮАО Дуняхин А.А. тел. 8-962-946-58-88

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

Ответственный представитель ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»:

Ведущий эксперт по ЮАО Дуняхин А.А. тел. 8-962-946-58-88

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

ПАО «МОЭК»
Филиал №11 «Горэнергосбыт»

Отдел контроля и учета
энергопотребления по ЮАО

Для актов допуска узлов учета
тепловой энергии и ГВС (ХВС)

