

АКТ № 335-12/06-23 -УУТЭ от 27.06.23 г.  
проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя  
(периодическая / внеплановая)

Произведена проверка приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя потребителя (далее - УУТЭ):  
ЗАО "ЭК ТСЖ" ЦТП/ИТП № 07-09-007

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: г. Москва, Симферопольский б-р д.29 к.8 Жилой фонд

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

**соответствие ЦО**

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ допускается в дальнейшую эксплуатацию

п 27 06 по системе ЦО

с «27» 06 2023 г

по «20» марта 2024 года

в следующем составе оборудования

и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и Наличие пломбы	№ пломбы	Срок очередной проверки
1	2	3	4		5
АТ-Т-2	614493		<b>ЦО</b>		10.05.2024
АТ-М-У	614493	Q(Гкал) = 701,90	Подающий т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	10.05.2024
АТ-М-И	614528	G1(т) = 33400,883	Обратный т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	10.05.2024
КТС-Б	206639г	G2(т) = 33788,246	Подающий т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	20.03.2024
КТС-Б	206639х	Тнар(ч) = 2759,78	Обратный т/д № ЮАО 10	ЮАО 10	20.03.2024

Архив показаний за предыдущий период: снят  не снят

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да  нет

Период неисправности согласно снятому архиву с «        » по «        »

Схема учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя.



Замечания:

Исправность ЦУ возможно  
определить после включения  
теплоносителя

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:

Инспектор ОК и УЗ по ЮАО  
Филиал №11 «Горэнергосбыт»  
ПАО «МОЭК» Карпов В.Г.

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Ответственный представитель потребителя:

Ведущий эксперт по ЮАО Дунихин А.А. тел. 8-962-946-58-88

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель ГБУ «ЕИРЦ г. Москва»:

Ведущий эксперт по ЮАО Дунихин А.А. тел. 8-962-946-58-88

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

ПАО «МОЭК»  
Филиал №11 «Горэнергосбыт»  
Отдел контроля и учета  
энергопотребления по ЮАО

Для актов допуска узлов учета  
тепловой энергии и ГВС (Ж/Д)

